TÜV NORD

ZERTIFIKAT

Hiermit wird der

Rosenberg Ventilatoren GmbH

Maybachstraße 1/9
74653 Künzelsau-Gaisbach

bestätigt, dass die im November 2009 und im Mai 2010 geprüften

Airbox S40-07Q Klimageräte und Komponenten

der Baureihe

„Airbox S40 in Hygieneausführung nach DIN 1946 Teil 4“

den Anforderungen für Hygieneklimageräte gemäß

DIN 1946 Teil 4: 2008

entsprochen haben.

Die Gültigkeit der Baumusterprüfung für die gesamte Hygiene-Klimageräteserie kann nur dann bestätigt werden, wenn alle Auflagen, die im Prüfbericht aufgeführt werden, erfüllt sind. Da die DIN 1946 Teil 4 eine anlagenbezogene Norm ist, kann die Baumusterprüfung nicht die an einer fertig gestellten Anlage vorgeschriebenen Prüfungen ersetzen.

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG

Bereich Engineering
Prüfstelle für Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik
Langemarckstraße 20, 45141 Essen

Die Sachverständige

M. Steimle

Essen, 17. Mai 2010

Dipl.-Ing. Monika Steimle